



GALLERIA DELLA TOIRA  
L. ca. 1300m

PE0209315 rotella L=1495m-43.7‰  
Condotto sospeso in galleria lato valle

Posa del tubo sopra la porta, in  
corrispondenza della nuova nicchia di  
sicurezza.  
PR a ca. 746.000 (PR 0.000-portale sud)

**Legenda:**

**Esistente:**

- Corsi d'acqua
- Canalizzazione acque luride comunali
- Canalizzazione acque meteoriche comunali
- Drenaggio
- Acquedotto comunale
- Tracciato cavi SES interrato
- Tracciato SES aereo
- Tracciato cavi Sweetscom interrato
- Tracciato cavi UPC

**Abbandonato e da abbandonare:**

- Canalizzazione acque luride comunali

**Nuovo:**

- Condotto interrato acque luride comunali
- Condotto sospeso e isolato acque luride comunali
- Condotto interrato e isolato acque luride comunali
- Condotto premente acque luride comunali
- Punti di ispezione condotta sospesa isolata (ca. ogni 100 m)
- Ancoraggi fissi per la condotta sospesa isolata (ca. ogni 25 m)

Dettaglio di pompaggio PP-2 e sezione in galleria - vedi piani N° 426.22-200-14 e 426.22-200-15  
Riferimento alle sezioni tipo - vedi piano N° 426.22-200-12

N°	Dil.	Data	Contenitori
1	TS	14.03.2025	Piano base

Comittente: **Comune di Blenio**  
 Oggetto: **Collegamento canalizzazione Campo Blenio - Olivone**  
 Progetto: **PROGETTO DEFINITIVO**  
 Nome piano: **Planimetria 1:1'000**  
**Tratta da PP-2 a pozz. C-122-L**

 Via Parafalata 41 CH-6710 Blanca +41 (0)91 842 40 27 info@gianora.ch www.gianora.ch	426.22	200-04	-
	1:1'000	14.03.2025	168 x 60
CB	TS		426.22_Planimetria.dwg